



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0983/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Głowice termostatyczne:**
6001 - seria Diamant
6002, 6003, 6004, 6005 - seria Brillant
6006 - seria Brillant Plus
6011 - seria Mini

Zawierający / containing: mosiądz wg deklaracji producenta, Itamid, ABS, stal, NBR

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach grzewczych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym: w szkołach, przedszkolach, hotelach, biurach, restauracjach, a także w szpitalach i sanatoriach

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k.
60 - 115 Poznań
ul. Przelęcz 27

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k.
60 - 115 Poznań
ul. Przelęcz 27

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.08.21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.08.21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 sierpnia 2020

The date of issue of the certificate: 21th August 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Marię Szyszka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349