

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 471.2021.07

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

600700014 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY Z GŁ. DIAMANT DZ B-B; 600700015 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY Z GŁ. DIAMANT DZ B-B; 600700033 - ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY G3/4 x G3/4 D=50mm; 600700034 - ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY G3/4 x G3/4 D=50mm; 600700035 - ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY G3/4 x G3/4 D=50mm Z USZCZ. PŁASKĄ; 600700036 - ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY G3/4 x G3/4 D=50mm Z USZCZ. PŁASKĄ; 600800001 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY Z GŁ. DIAMANT; 600800003 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY Z GŁ. BRILLANT BIAŁA; 600800009 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY Z GŁ. DIAMANT INVEST; 600800010 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY Z GŁ. DIAMANT INVEST; 600800013 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY Z GŁ. DIAMANT DZ; 600800014 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY Z GŁ. DIAMANT DZ; 600800017 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY Z GŁ. DIAMANT BIAŁA Z NYPLEM 1/2X3/4; 600800018 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY Z GŁ. DIAMANT BIAŁA Z NYPLEM 1/2X3/4; 600800021 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY ZUSZCZ. I NYPLAMI Z GŁ. DIAMANT; 600800022 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY ZUSZCZ. Z NYPLAMI Z GŁ. DIAMANT; 600800029 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY ZUSZCZ. Z NYPLAMI Z GŁ. DIAMANT INVEST; 600800030 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY ZUSZCZ. Z NYPLAMI Z GŁ. DIAMANT INVEST; 600800037 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY ZUSZCZ. Z GŁ. DIAMANT STANDARD WERSJA SMUKLA; 600800038 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY ZUSZCZ. Z GŁ. DIAMANT STANDARD WERSJA SMUKLA; 600800039 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY 3/4x1/2 Z USZCZ.PŁASKĄ Z NYPLAMI 1/2X3/4 GŁ. 6-10; 600800040 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY Z USZCZ.PŁASKĄ Z NYPLAMI 1/2X3/4 GŁ. 6-10; 600800043 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY Z NYPLAMI Z GŁ. DIAMANT INVEST; 600800044 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD PROSTY Z NYPLAMI Z GŁ. DIAMANT INVEST; 600800065 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY 7-4, NYPLE. GŁOWICA DIAMANT 1-19, ŻŁ. PEX. 26-1; 600800111 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY Z GŁ. BRILLANT DZ BIAŁA; 600800112 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY Z GŁ. BRILLANT DZ CHROM; 600800113 - ZESTAW ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA STANDARD KĄTOWY Z GŁ. BRILLANT DZ SATYNA

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do instalacji centralnego ogrzewania do 120°C i ciśnieniu nominalnym 1MPa.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Nazwa i adres siedziby producenta: Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Partnerska 19, 62 – 010 Główna	Miejsce produkcji wyrobu: Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Partnerska 19, 62 - 010 Główna
--	---

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 215:2020-01, Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i metody badań

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji

INSTYTUT ENERGETYKI, Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, 26-610 Radom, ul. Wilcza 8, Numer AB143

PN-M-75002:2016-10, Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania ogólne i badania

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, Numer AB041

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego	120°C	
Maksymalne ciśnienie robocze	PN 10 (1MPa)	
Przyłącze głowicy	M30x1,5	
Zakres nastaw	8-30°C	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8

deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

Olena Zbroszczyk – Prezes
Główna, dnia 01.07.2021

PREZES ZARZĄDU

Olena Zbroszczyk


SCHLÖSSER HEIZTECHNIK
 Gruppe Polska spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością sp.k.
 ul. Partnerska 19, 62-010 Główna
 NIP 7831658272 REGON 301405072